Zapytania zadane przez pobierającego specyfikacje na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”

Prosimy o informacje dotyczące
1) System profilu
2)Rodzaj szyby
3)Rodzaje okuć (RU , U)

Prosimy o wyjaśnienie w treści projektu umowy w pkt 10 ppkt 3 Za zerwanie umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 1000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Odpowiedź

Ad. 1 profil minimum 6 komorowy
Ad. 2 szyba o charakterystyce k 1,0
Ad. 3 okucia U

W treści projektu umowy w pkt 10 ppkt 3 Za zerwanie umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę w wysokości winno być zgodnie z zapisem słownym 5 000,00 zł